



## LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

### PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĘ GELBĖJIMO VALDYBĄ

2015-06-09 Nr. 4D-2015/1-404  
Vilnius

#### I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2015-03-19 gavo X, gyvenančio [...] (toliau vadinama – pareiškėjas), skundą dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau vadinama – Valdyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepatikrinant jo skunde nurodytų aplinkybių dėl kietojo kuro šildymo sistemos įrengimo.

2. Pareiškėjas skunde nurodo:

2.1. 2014-12-10 kreipėsi į Valdybą, prašydamas patikrinti, ar kaimyninio buto kietojo kuro katilo įrengimas ir eksploatacija atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus;

2.2. Valdyba 2014-12-11 atliko patikrinimą ir nenustatė Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimų, o jo skundo dalį dėl dujinio šildymo sistemos įrengimo persiuntė nagrinėti kitai institucijai, kuri jo skundo nenagrinėjo.

2.3. 2015-01-09 pateikė prašymą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydamas patikrinti kaimyninio buto kietojo kuro katilo įrengimo atitikimą Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimams, tačiau sulaukė atsakymo, kad Valdyba jau patikrino jo prašyme nurodytas aplinkybes ir pažeidimų nenustatė.

3. Pareiškėjas mano, kad jo prašymai nebuvo tinkamai išnagrinėti, ir prašo Seimo kontrolieriaus ištirti skunde nurodytas aplinkybes.

#### II. TYRIMAS IR IŠVADOS

##### *Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės*

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Seimo kontrolieriui pateikė 2015-03-10 atsakymo Nr. 9.4-553(9.21) į pareiškėjo skundą kopiją. Atsakyme pareiškėjui nurodyta:

4.1. „[...] atsižvelgdami į Jūsų 2014 m. gruodžio 10 d. prašymą dėl kieto kuro šildymo sistemos įrengimo ir eksploataavimo galimai pažeidžiant priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimus bute adresu [...], [...] Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos [...] pareigūnai 2014 m. gruodžio 11 d. atliko objekto operatyvinį priešgaisrinį techninį patikrinimą [...]. Atlikus patikrinimą 2014 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 13-2511 [...] Jus informavo, kad priešgaisrinę

saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų taikomų eksploatuojamiems objektams adresu [...], nustatyta nebuvo [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

4.2. „[...] valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai pagal kompetenciją tikrina tik eksploatuojamiems objektams taikomus gaisrinės saugos reikalavimus, o nagrinėti eksploatuojamų objektų atitiktį statybos normatyviniams techniniams dokumentams jiems teisės aktais kompetencija nenustatyta.“

### *Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai*

#### 5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas:

„42 straipsnis. Statinių naudojimo priežiūra

1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai:

[...]

2) susisieikimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisieikimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisieikimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą;

3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; [...].“

6. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1-25:

„6. Apskrities PGV uždaviniai:

6.1. vykdyti apskrityje gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbus;

6.2. pagal kompetenciją įgyvendinti apskrityje civilinės saugos sistemos uždavinius;

6.3. pagal kompetenciją vykdyti apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją;

[...]

7. Apskrities PGV, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

[...]

7.3. vykdydama apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją:

7.3.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;

7.3.2. užtikrina teisinių, techninių ir organizacinių priemonių, užkertančių kelią gaisrams kilti bei plisti ir mažinančių jų galimus padarinius, įgyvendinimą apskrities teritorijoje;

[...]

7.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus; [...].“

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės:

„154. Visi šildymo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią – patikrinti.

155. Gamybinėse patalpose, kuriose yra degių dulkių, nuosėdų, šildymo prietaisų paviršiai turi būti reguliariai valomi.

156. Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų ir statinių.

157. Katilinėse ir patalpose, kuriose yra įrengti šilumos generatoriai, draudžiama:

157.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

157.2. be priežiūros palikti neautomatinius katilus.

158. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.“

8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (pakeitimas 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1-188):

„10. Inspekcija, siekdama įgyvendinti 9.1 punkte nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

[...]

10.5. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus;

[...]

10.11. išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarių, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, gamtinių sistemų įrengimo, vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ar SGD sistemų techninės saugos ir patikimumo, šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo; [...].“

### *Išvados*

9. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Valdybą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl kaimyniniame bute įrengtos kietojo kuro šildymo sistemos atitikties teisės aktų reikalavimams. Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nedelsiant buvo patikrintos ir pareiškėjas raštu buvo informuotas, kad kietojo kuro šildymo sistema kaimyniniame bute įrengta nepažeidžiant Bendrųjų gaisrinės saugos reikalavimų.

10. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatais (šios pažymos 6 punktas), Valdyba pagal kompetenciją vykdo apskrityje gaisrų, didelių pramoninių avarių ir ekstremaliųjų situacijų prevenciją, nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą.

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai patikrino pagal savo kompetenciją, patikrinimas buvo atliktas labai operatyviai, apie patikrinimo rezultatus pareiškėjas informuotas teisės aktuose nustatyta tvarka, pareiškėjo skundas atmetinas.

11. Atkreiptinas dėmesys, kad susipažinus su skundo tyrimo metu gauta medžiaga matyti, jog visgi liko nepatikrintos pareiškėjo prašymuose ir skunduose nurodytos aplinkybės dėl prisijungimo ir šildymo būdo pakeitimo kaimyniniame bute ([...]) bei nenustatyta, ar šis butas eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų

12. Pažymėtina, kad Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų 10.5 ir 10.11 punktuose (šios pažymos 8 punktas) numatyta, jog ši įstaiga kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat energetikos įrenginių atitiktį ir atlieka jų techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus bei išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus

dėl energetikos objektų, įrenginių eksploatavimo, gamtinių sistemų įrengimo, vartotojų sistemų prijungimo sąlygų bei perdavimo, laikymo, skirstymo ir kt.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, Valstybinei energetikos inspekcijai siūlytina patikrinti, ar [...] esančiame bute šildymo būdas buvo pakeistas laikantis teisės aktų reikalavimų.

13. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 42 straipsniu (šios pažymos 5 punktas), savivaldybių administracijos turi kontroliuoti eksploatuojamų objektų atitiktį statybos techniniams dokumentams.

Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijai siūlytina atlikti patikrinimą ir įvertinti, ar Kauno mieste, butas, esantis [...], eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

### **III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS**

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netikrinant jo skunde nurodytų aplinkybių, atmesti.

### **IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS**

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 11 ir 12 punktuose išdėstytas aplinkybes, Seimo kontrolierius rekomenduoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkui nustatyti, ar [...] esančiame bute šildymo būdas buvo pakeistas laikantis teisės aktų reikalavimų ir informuoti apie patikrinimo rezultatus.

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 11 ir 13 punktus išdėstytas aplinkybes, Seimo kontrolierius rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui patikrinti, ar [...] esantis butas eksploatuojamas nepažeidžiant statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir informuoti apie patikrinimo rezultatus.

17. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti iki 2015-07-24.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas