

INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĄ OBJEKTĄ

UAB „KAUNAS TERMINAL.LT“

1. Pavojingąjo objekto adresas, vieta ir lygis.

UAB „Kaunas Terminal.LT“ (Ateities pl. 35, Kaunas), aukštesniojo lygio pavojingasis objektas, yra Kauno miesto savivaldybėje, Petrašiūnų seniūnijoje. Turto, esančio adresu Ateities pl. 35 Kaune, savininkas yra UAB „Kaunas Terminal.LT“, kurio buveinė Ateities pl. 35, Kaunas.

UAB „Kaunas Terminal.LT“ pavojingajam objektui taikomi Didelių pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo (toliau – Avarių prevencijos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, reikalavimai ir pagal Avarių prevencijos aprašo reikalavimus kompetentingai institucijai yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.

2. Galimų avarių priežastys.

Pavojingajame objekte gali kilti gaisrai ar sprogimai, išsiliejus dyzelinui ar mazutui ir susidarius sprogiam angliavandenilio garų-oro mišiniui dėl atviros ugnies šaltinio arba kibirkšties, sabotažo ar diversijos ir kitų priežasčių. Mazutas ar dyzelinas gali išsiliesti į aplinką dėl technologinės įrangos gedimų, rezervuarų, vamzdyno trūkimo, nukrypimų nuo technologinio režimo, darbuotojų darbų saugos reikalavimų ar padarytų klaidų ir kitų priežasčių.

Tam, kad išvengtų galimų avarių, pavojingajame objekte yra numatytos techninės ir organizacinės priemonės, kurios yra aprašytos objekto saugos ataskaitoje.

Pavojingasis objektas UAB „Kaunas Terminal.LT“, siekdamas susidoroti su avarijomis ir sušvelninti jų padarinius, imsis vidaus avariniame plane numatytų veiksmų pavojingajame objekte bei palaikys ryšius su specialiosiomis tarnybomis.

Informaciją apie pavojingąjo objekto išorės avarinį planą galima rasti Kauno miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje, adresu <https://www.kaunas.lt/civiline-sauga/civiline-sauga-ir-mobilizacija/>.

3. Veikla ir pavoingosios medžiagos.

Pavojingąjo objekto UAB „Kaunas Terminal.LT“ veikla – naftos produktų (kūrenamojo mazuto M-100 ir dyzelino) saugojimas ir didmeninė prekyba. Naftos produktai atvežami į bendrovės naftos produktų terminalą geležinkelio vagonais-cisternomis ar autocisternomis ir iškraunami į antžeminius rezervuarus. Produktai iškraunami ir pakraunami bendrovės teritorijoje uždaru būdu – vamzdynais siurblių pagalba. Naftos produktų saugojimui yra įrengti 6 antžeminiai metaliniai 10 000 m³ projektinės talpos rezervuarai ir 2 antžeminiai metaliniai 30 000 m³ projektinės talpos rezervuarai. Atvežto mazuto geležinkelio cisternomis išleidimui iš geležinkelio vagonų yra įrengta 2-jų geležinkelio atšakų mazuto priėmimo-pakrovimo estakada. Mazutui priimti panaudojamos dvi gelžbetoninės tarpinės talpos, kurios yra po 600 m³ talpos kiekviena. Į saugojimo rezervuarus mazutas perpumpuojamas perpylimo siurblių pagalba. Mazutas yra sandėliuojamas 4 talpose po 10 000 m³, o dyzelinas 2-jose talpose po 30 000 m³ ir 2-jose talpose po 10 000 m³. Aplink rezervuarus yra įrengti apsauginiai žemės pylimai. Prie pagrindinio įvažiavimo yra įrengta 2000 m² ploto aikštelė, kurioje yra 4-ios dyzelinio kuro išdavimo į autocisternas kolonėlės.

Mazutas, kaip rezervinis kuras, yra naudojamas bendrovės UAB Kauno termofikacinė elektrinė poreikiams t. y. šilumos gaminimui, kuri šiluminėmis trasomis ir vamzdynais tiekama Kauno miesto gyventojams šildymo sezono metu.

4. Naftos ir jos produktų keliamas pavojus.

Nafta ir jos produktai turi charakteringą kvapą ir garuoja. Šie garai (naftos angliavandeniliai) yra degūs, sunkesni už orą, todėl įvykus avarijai ir pučiant nepalankiam vėjui jie gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose.

Naftos produktai yra ypač degūs skysčiai. Degant naftos produktams išsiskiria degimo

procesui įprasti produktai: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂), azoto oksidai (NO_x), sieros dioksidas (SO₂), angliavandeniliai (C_xH_x), vandens garai (H₂O).

Įkvėpus didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų galimas kvėpavimo trakto dirginimas dėl jų poveikio. Pasireiškus simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavimą.

5. Gyventojų perspėjimas įvykus didelei pramoninei avarijai UAB „Kaunas Terminal.LT“.

Apie įvykusią didelę pramoninę avariją gyventojams gali būti pranešta per įjungtas garsines objekto ir gretimų ūkio subjektų sirenas, vietines radijo stotis ir televiziją, perspėjimo pranešimais į gyventojų mobiliuosius telefonus. Papildomai į prognozuojamą taršos zoną gali būti pasiųsti policijos ekipažai, kurie automobilinių garsiakalbių pagalba perduos perspėjimo pranešimus ir informaciją Petrašiūnų ir Palemono gyventojams apie įvykusią avariją. Bus suteikta tokio pobūdžio informacija:

- kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras);
- kokie produktai išsiliejo (užsidegė);
- kokios krypties vėjas pučia ir į kurią pusę neša angliavandenilių (dūmų) debesį;
- ką privalo daryti gyventojai patenkantys į užterštą pavojingomis cheminėmis medžiagomis zoną.

Gavus pranešimą apie įvykusią avariją naftos produktų terminale per vietinę radiją ar televiziją, gyventojai privalo likti patalpose ir užsidaryti (geriau užsandarinti) lauko duris, langus, balkonus, orlaidės bei ventiliacijos angas ir laukti tolimesnės informacijos ir specialiųjų tarnybų atvykimo, saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės ir vatos raištį ar sušlapintą su vandeniu rankšluostį.

Gavus nurodymus laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo kryptčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietovėmis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų. Vengti bėgimo, eiti normaliu žingsniu. Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, gali būti priimtas sprendimas gyventojus evakuoti. Gyventojai privalo tiksliai vykdyti specialiųjų tarnybų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo organų nurodymus.

6. Informacija apie pavojingojo objekto atliktus planinius patikrinimus.

UAB „Kaunas Terminal.LT“ veikla periodiškai tikrinama atitinkamų valstybės institucijų. Paskutinio planinio patikrinimo datą galima rasti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento internetiniame puslapyje, adresu <https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybine-priesgaisrine-prieziura/pavojingieji-objektai/pavojinguju-objektu-sarasas/>. Papildomos informacijos apie patikrinimą ir dėl patikrinimų grafiko galima kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą tel. 0 707 56 866, el. p. pagd@vpgt.lt arba UAB „Kaunas Terminal.LT“ direktorių Rimgaudą Zlotkų, tel. 0 687 59827, el. p. rimgaudas.zlotkus@gmail.com.
